

1. Назначение

Назначение кабеля RVV - подключение пультов управления грузоподъемным оборудованием - электрическими талями, мостовыми, козловыми, консольными кранами, кран-балкам, тельферам.

2. Технические характеристики

- Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5;
- Специальные два внешних несущих элемента из стального троса;
- Жилы скручены по длине с оптимальным шагом скрутки;
- Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах от -40°C до +70°C;
- Температурный диапазон при эксплуатации в неподвижном состоянии от -40°C от +90°C;
- Номинальное напряжение – 300/500В

Тип	Спецификация (кол-во провод/мм²)	Наружная оболочка	Диаметр (мм)	Ширина с двумя стальными тросами (мм)	Вес (кг/км)
RVV (2G)	9Cx1,0+2/1,6	компаунд	13,2	23,2	324
RVV (2G)	12Cx1,0+2/1,6	компаунд	13,2	24,5	396
RVV (2G)	16Cx1,0+2/1,6	компаунд	14,9	26,7	482

3. Техническое обслуживание

При техническом обслуживании необходимо

- проверка на механические повреждения;
- очистка от пыли, грязи и иных загрязнений;

4. Меры безопасности

- Выполнение работ квалифицированными специалистами. Все манипуляции с кабелями должен выполнять только персонал, прошедший соответствующее обучение и имеющий надлежащий опыт.
- Запрещается монтаж и эксплуатация кабель с повреждением изоляции и заломами.
- Запрещается подавать напряжение выше номинального.

5. Меры по устранению неисправностей

Кабель ремонту и восстановлению не подлежит

6. Правила и условия хранения и перевозки (транспортировки)

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающего от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение необходимо осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40°C от +90°C. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7. Гарантийные обязательства

Срок гарантии 12 месяцев с момента поставки.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Кранэлектро» 620041 Свердловская область
г. Екатеринбург. пер., Проходной д. 5А,
Тел. 8(343) 243-56-56, e-mail - 111@kranelektro.ru

9. Сведения о приемке

Кабель прошел заводскую приемку и признаны годными к эксплуатации
_____202__г.

Представитель ОТК

Расшифровка подписи

подпись



Паспорт

RVV (2G)

ООО «Екатеринбург»