



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00408/23

Серия RU № 0380414



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО». ОГРН: 1175476076214. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630001, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27. Телефон: +73833630202, доб. 187, адрес электронной почты: chernyak@promeco.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод ПРОМЭКО». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630001, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сухарная, дом 35, корпус 11, помещение 26, 27

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели для электрических установок, с медными жилами номинальным сечением от 0,50 до 120 мм², с числом жил 1, 2, 3 – для проводов и 2, 3, 4, 5 – для кабелей, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В – для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц – для кабелей, марок: см. Приложение 1, бланк № 0787322. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-007-16301270-2023 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 260С-2023 от 12.10.2023, № 261С-2023 от 12.10.2023, № 262С-2023 от 12.10.2023, № 263С-2023 от 12.10.2023, № 264С-2023 от 12.10.2023 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 462/ТС/23 от 12.10.2023 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Исаева Ольга Васильевна. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: пп. 4.2, 4.4, 4.5, 5.2.1.1-5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.3-5.2.2.5, 5.2.3.1, 5.2.4.1 табл. 2 (пп.1-5), 5.2.4.2 табл. 3 (пп. 1-5), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1-5.3.3, 6.2.1-6.2.4 и разделы 9-11 ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»; пп. 5.2-5.7, 5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы проводов и кабелей не менее 15 лет. Условия хранения проводов и кабелей должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2023 **ПО** 15.10.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00408/23

Серия **RU** № **0787322**

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Провода и кабели для электрических установок, с медными жилами номинальным сечением от 0,50 до 120 мм², с числом жил 1, 2, 3 – для проводов и 2, 3, 4, 5 – для кабелей, на номинальное переменное напряжение до 450/750 частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В – для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц – для кабелей, марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика или без оболочки, не распространяющие горение при одиночной прокладке; ПуВВнг(А), ПуГВВнг(А), КуВВнг(А), КуГВВнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; ПуВнг(А)-LSLTx, ПуГВнг(А)-LSLTx, ПуВВнг(А)-LSLTx, ПуГВВнг(А)-LSLTx, КуВВнг(А)-LSLTx, КуГВВнг(А)-LSLTx - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; ПуПнг(А)-HF, ПуГПнг(А)-HF, ПуППнг(А)-HF, ПуГППнг(А)-HF, КуПнг(А)-HF, КуГПнг(А)-HF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов или без оболочки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.	ТУ 27.32.13-007-16301270-2023 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)