



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 010969

Заявитель	Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. Адрес места осуществления деятельности: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН 1026900516390. Тел. +7 (4822)77-79-80, e-mail: tver@dkc.ru		
Изготовитель	Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Место нахождения: Тверская обл., г. Тверь. Адрес юридического лица: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21А. ОГРН 1026900516390. Тел. +7 (4822)77-79-80, e-mail: tver@dkc.ru.		
Орган по сертификации	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499)112-01-93, e-mail: info@firelab.su, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2028.		
Подтверждает, что продукция	Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС» и огнестойких кабелей, выпускаемых ООО "АЛКЗ", состав согласно Приложению 1 на 2 листах, бланки №№ 007833-007834. Монтаж согласно техническому регламенту ТРМ 0067-2025 от 09.01.2025 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу». Серийный выпуск.	Код ОКПД 2 27.90.33	Код ТН ВЭД ЕАЭС -
Соответствует требованиям	П. 6 технического регламента 0067-2025 от 09.01.2025 (испытание по ГОСТ Р 53316-2021, сохранение работоспособности огнестойких кабельных линий (электропроводок) согласно Приложению 2 на 5 листах, бланки №№ 007835-007839).		
Проведенные исследования (испытания) и измерения	Протокол испытаний № ССБК 0234/КП от 07.07.2026, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.		
Представленные документы	Заверенные копии: ТРМ 0067-2025 от 09.01.2025, сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег. № РС 201155 сроком действия до 30.05.2027, орган по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС», рег. № РОСС RU.31669.04ЖКП1; сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег. № РОСС RU.ИСМ001.СМ03170 сроком действия до 30.06.2028, орган по сертификации «Центр интегрированных систем менеджмента», рег. № РОСС RU.3696.04САС0.ИСМ001.		

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.07.2026 по 06.07.2031

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ31.Н.00177

№ ПС 007833

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты, выполненные по ТРМ 0067-2025 от 09.01.2025 «Огнестойкие кабельные линии. Технический регламент по монтажу», на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС» и огнестойких кабельных изделий производства ООО «АЛКЗ», в составе:

– продукция производства АО «ДКС» (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д.21а):

- 1) Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки, выпускаемые под товарным знаком «S5 COMBITECH»; толщина стали от 0,7 мм до 2 мм, высота от 35 мм до 100 мм, ширина от 50 мм до 600 мм, изготавливаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» Часть 1;
- 2) Аксессуары для лотков кабельных металлических перфорированных и неперфорированных, выпускаемые под товарным знаком «S5 COMBITECH», изготавливаемые по ТУ 3449-013-47022248-2004-01 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок» Часть 2, Приложение Д, Е, Ж, И, К.
- 3) Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «F5 COMBITECH», диаметром проволоки 4 и 5 мм, высотой от 30 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм, изготавливаемые по ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок»;
- 4) Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним, толщиной лонжерона 1,2 мм и 1,5 мм, высотой от 50 мм до 100 мм, шириной от 200 мм до 600 мм, выпускаемые под товарным знаком «L5 COMBITECH», изготавливаемые по ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок»;
- 5) Металлические лестничные кабельные лотки толщиной стали от 1,5 мм до 2 мм, высотой от 50 мм до 150 мм, шириной от 100 мм до 1000 мм и металлические листовые кабельные лотки, толщиной стали от 0,8 мм до 2 мм, высотой от 30 мм до 100 мм, шириной от 50 мм до 600 мм, выпускаемые под товарным знаком «I5 COMBITECH», и аксессуары к ним, а также опорные конструкции и монтажные системы, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем».
- 6) Опорные конструкции и монтажные устройства, изготавливаемые по ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств»;
- 7) Система крепежа, выпускаемая под товарным знаком «M5 COMBITECH», изготавливаемая по технической документации изготовителя;
- 8) Коробки стандартные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкого керамики, изготавливаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре»;
- 9) Стальные трубы для электропроводок и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «COSMEC», в том числе держатели 60/41-xxx, изготавливаемые по ТУ 4833 011 47022248 2014 «Система жестких стальных труб для электропроводок»;
- 10) Рукава металлические для электропроводок, выпускаемые под товарным знаком «COSMEC», и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 4833-051-47022248-2016 «Система рукавов металлических для электропроводок»;
- 11) Гибкие гофрированные трубы, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», из композиции на основе не распространяющего горение ПВХ и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 2247-008-47022248-2002 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 12) Гибкие гофрированные трубы, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», из композиции на основе не распространяющего горение полипропилена и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3491-010-47022248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 13) Трубы гибкие гофрированные из полиамида, изготавливаемые по ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида»;
- 14) Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов»;
- 15) Короба из электроизоляционного материала и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
- 16) Гладкие ПВХ трубы для электропроводок и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «EXPRESS», изготавливаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».
- 17) Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных работ, изготавливаемые по технической документации изготовителя.
- 18) Заклепки резьбовые, стальные, цилиндрические M4, M5, M6, M8, изготавливаемые по технической документации изготовителя.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007834

— продукция производства ООО «АЛКЗ» (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422900, Республика Татарстан, м.р-н Алексеевский, г.п. поселок городского типа Алексеевское, пгт. Алексеевское, ул. Кирпично-Заводская, зд. 8а):

- Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в т.ч. плоские, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением основных жил от 1,5 до 25 мм² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023 «Кабели силовые, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из пластиков, не содержащих галогенов, и ПВХ пластиков пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007835

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при
номинальном напряжении до 380 В включительно
(крепление к бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу и газобетонным блокам)

Кабельная продукция ООО «Сарансккабель»	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 25 мм ² , включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023	Для кабелей наружным диаметром до 40 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПУЛ, ПП), выпускаемых под товарным знаком «ОСТОПУС» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	25
	Для кабелей наружным диаметром до 50 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах (для кабелей наружным диаметром до 50 мм) из оцинкованной стали, выпускаемых под товарным знаком «COSMEC», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	31
	Для кабелей наружным диаметром до 57 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	27
	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами, выпускаемых под товарным знаком «In-liner Classic» и «In-liner Fronb», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемых под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS» с использованием строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм для строительно-монтажных пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	27

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007836

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при
номинальном напряжении до 380 В включительно
(крепление к бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу и газобетонным блокам)

Кабельная продукция ООО «Сарансккабель»	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 25 мм ² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», с использованием строительного монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65мм, сечением от 2,7мм для строительного монтажного пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	30
	Для кабелей наружным диаметром до 60 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в стальных трубах, выпускаемых под товарным знаком «COSMEC», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление трубы к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS», с использованием строительного монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65мм, сечением от 2,7мм для строительного монтажного пистолетов. Максимальное расстояние между держателями — 1200 мм.	41
	При вертикальной прокладке в лестничных лотках, выпускаемых под товарным знаком «L5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств с использованием системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Кабель фиксируется к ступенькам лотка при помощи кабельных держателей BHL. Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	25
	При вертикальной прокладке в листовых лотках, выпускаемых под товарным знаком «S5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств с использованием системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Кабель фиксируется к лотку при помощи держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx. Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	24

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил по 16 мм²

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007837

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при
номинальном напряжении до 380 В включительно
(крепление к бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу и газобетонным блокам)

Кабельная продукция ООО «Саранскабель»	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»		Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 25 мм ² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023.	При горизонтальной прокладке в лотках на опорных конструкциях и монтажных устройствах с использованием системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», закрепленных к стене или потолку, в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	Листовой лоток, выпускаемый под товарным знаком «S5 COMBITECH»	21
		Лестничный лоток, выпускаемый под товарным знаком «L5 COMBITECH»	20
		Листовой лоток, выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH»	31
		Проволочный лоток, выпускаемый под товарным знаком «F5 COMBITECH»	22
		Лестничный лоток, выпускаемый под товарным знаком «I5 COMBITECH»	36

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007838

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при номинальном напряжении до 380 В включительно (крепление к сэндвич-панелям - предел огнестойкости поверхности должен быть выше времени сохранения работоспособности кабельной линии (электропроводки) и подтвержден сертификатом соответствия)

Кабельная продукция ООО «Сарансккабель»	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности ГОСТ 53316-2021 мин., не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 25 мм ² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023.	Для кабелей наружным диаметром до 40 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПЛД, ПП), выпускаемых под товарным знаком «OCTOPUS», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	20
	Для кабелей наружным диаметром до 50 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали, выпускаемых под товарным знаком «COSMEC» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	20
	Для кабелей наружным диаметром до 57 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS» в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	20
	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами, выпускаемых под товарным знаком «In-liner Classic» и «In-liner Front», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	20

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² жил.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (продолжение) К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00177

№ ПС 007839

Состав огнестойких кабельных линии (электропроводок) и время сохранения их работоспособности при номинальном напряжении до 380 В включительно
(крепление к сэндвич-панелям - предел огнестойкости поверхности должен быть выше времени сохранения работоспособности кабельной линии (электропроводки) и подтвержден сертификатом соответствия)

Кабельная продукция ООО «Сарансккабель»	Кабеленесущая система производства АО «ДКС»	Время сохр. работоспособности (ГОСТ 53316-2021) мин., не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 25 мм ² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц), выпускаемые по ТУ 27.32.13-009-04358879-2023	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	15
	Для кабелей наружным диаметром до 60 мм: при горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в стальных трубах, выпускаемых под товарным знаком «COSMEC», в т.ч. с коробкой ответвительной огнестойкой серии FS*. Крепление трубы к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx и системы крепежных элементов, выпускаемой под товарным знаком «M5 COMBITECH», заклёпок или держателей металлических односторонних и двусторонних HxxSWH, выпускаемых под товарным знаком «EXPRESS». Максимальное расстояние между держателями — 1200 мм.	25

* коробка ответвительная огнестойкая серии FS применяется для кабелей номинальным сечением жил до 16 мм² вкл.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, наименование, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, наименование, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская

